Numer zapytania	Z50/3/1
Tytuł zapytania	Wymiana przewodów zasilających dwa transformatory w podstacji elektroenergetycznej P2 na terenie UNIMOT Infrastruktura Sp. z o.o. w Jaśle.
Kupiec prowadzący:	Samborski, Kamil
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2024-06-12 13:36:03
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-06-12 14:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-06-21 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-06-20 14:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Dzień dobry,

UNIMOT Infrastruktura Sp. z o.o. zaprasza Państwa do wzięcia udziału w wyborze kontrahenta na wykonanie zadania pod nazwą:

"Wymiana przewodów zasilających dwa transformatory w podstacji elektroenergetycznej P2 na terenie UNIMOT Infrastruktura Sp. z o.o. w Jaśle".

Transformatory, które są do podłączenia to transformatory: T1 630 kVA, 6000/400V, T2 1000 kVA 6000/400V.

Podłączenie transformatorów do zasilania 6 kV powinno być zrealizowane w budynku rozdzielni. Chodzi o wymianę kabli zasilających transformatory w obrębie rozdzielni. Stare połączenie kablowe uległo uszkodzeniu (zrobione jest po zewnątrz rozdzielni kablem ziemnym).

Nowe zasilanie będzie wykonane wewnątrz budynku na ocynkowanych drabinkach kablowych BAKS. Przewody muszą być przymocowane do drabinki przy pomocy uchwytów kablowych z plastikową łuską z separatorem kabla. Uchwyty z kolei muszą być zamontowane co drugi szczebelek.

Kabel łączeniowy musi być aluminiowy, okrągły, wielodrutowy, skręcony o przekroju nominalnym 120 mm^2 okryty ekranem miedzianym 25 mm^2 z izolacją VPE, z powłoką polietylenową, o napięciu znamionowym 6/10 kV.

Długość kabla przyłączeniowego wynosi około 25m x 3 dla każdego z transformatorów, co daje około 150 m kabla.

Kable trzeba zakończyć głowicami kablowymi.

Aby wykonać instalację, trzeba zrobić 3 przebicia w ścianach, a przechodzące przez nie kable odpowiednio zabezpieczyć. Trasy kablowe będą prowadzone na wysokości do 3,5 m, a nad transformatorami przewody należy podwiesić.

Należy także przeprowadzić próbę napięciową 0,1 Hz oraz pomiary izolacji.

Warunkami koniecznymi do złożenia oferty są:

- wizja lokalna,

- akceptacja klauzul stosowanych w procesach wyboru kontrahenta - załącznik, (podpisany skan dołączyć do oferty),

Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie z Panem Wojciechem Szafarzem pod nr. tel: 698 763 993.

Termin zadawania pytań upływa w dniu 20.06.2024r.

Ofertę należy przedstawić do dnia 21.06.2024r.

Czas realizacji: do 31.07.2024r.

Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia procesu wyboru kontrahenta, zamknięcia procesu bez wyboru kontrahenta oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym oferentem lub oferentami do chwili podpisania dokumentu umowy. Wybór oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Akceptacja klauzul stosowanych w postępowaniach wyboru kontrahenta.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wymiana przewodów zasilających dwa transformatory w podstacji elektroenergetycznej P2 na terenie UNIMOT Infrastruktura Sp. z o.o. w Jaśle.		1	szt.	Pozostałe

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.9	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Gwarancja	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie