

Numer zapytania	Z63/3/1
Tytuł zapytania	Wykonanie ogrzewania elektrycznego rurociągów przesyłowych na oczyszczalni ścieków wraz z izolacją lub przeizolowaniem rurociągów.
Kupiec prowadzący:	Samborski, Kamil
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2024-09-10 11:06:14
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-09-10 11:20:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-09-30 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-09-29 12:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

UNIMOT Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle przy ul. 3-go Maja 101 zaprasza do udziału w procesie wyboru kontrahenta na "Wykonanie ogrzewania elektrycznego rurociągów przesyłowych na oczyszczalni ścieków wraz z izolacją lub przeizolowaniem rurociągów".

Zakres prac obejmuje:

1. Zaizolowanie ok 8 m bieżących rurociągu 100 mm i wyposażenie go w ogrzewanie elektryczne oraz zamknięcie kanału blachą aluminiową.
2. Przeizolowanie (wymiana wełny) lub zaizolowanie od nowa ok 10 m rurociągów o średnicy 100 mm przy układzie pompowym z wycięciem rurki grzewczej parowej i zainstalowanie w jego miejsce ogrzewania elektrycznego.
3. Zaizolowanie dwóch sąsiadujących ze sobą odcinków rurociągów o średnicy 100mm i łącznej długości ok 12 m wraz z zainstalowaniem ogrzewania elektrycznego.

Uwagi:

1. Do złożenia oferty wymagana jest wizja lokalna wykonawcy.
2. Akceptacja klauzul stosowanych w procesach wyboru kontrahenta - załącznik, (**podpisany skan dołączyć do oferty**).
3. Ogrzewanie elektryczne ma na celu podtrzymanie dodatniej temperatury cieczy pompowanych rurociągiem (ścieki), a nie grzanie produktu w rurociągach.
4. Ogrzewanie elektryczne ma obejmować kable grzewcze i elektryczne, sterowniki, włączniki i inne. Zamawiający udostępni tylko miejsca wpięcia się z zasilaniem.
5. Oferta powinna zawierać koszt wykonania prac, z wyszczególnieniem czy rurociągi aktualnie zaizolowane będą przeizolowane (wymieniona blacha), czy izolowane w całości od nowa.
6. Izolacja pomp ślimakowych ma być spinana celem jej łatwego demontażu i montażu na wypadek awarii pompy.
7. Należy w ofercie wskazać moc kabli grzewczych i temperaturę roboczą.
8. Należy w ofercie wskazać grubość blachy i warstwy izolacyjnej.

UNIMOT Infrastruktura Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia procesu wyboru kontrahenta, zamknięcia procesu bez wyboru kontrahenta oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym oferentem lub oferentami do chwili podpisania umowy/wystawienia zamówienia. Wybór oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem Zamawiającego.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	INF_74_01_00_00_F1_Akceptacja klauzul (1).docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wykonanie ogrzewania elektrycznego rurociągów przesyłowych na oczyszczalni ścieków wraz z izolacją lub przeizolowaniem rurociągów.		1	szt.	Pozostałe

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.9	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Gwarancja	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie