

Numer zapytania	Z30/5/1
Tytuł zapytania	Dostawa i montaż urządzeń na miejscu przetwornika z wyświetlaczem i trzema sondami (dwie tlenowe i jedna pH) na sekcji biologii oczyszczalni ścieków przemysłowych.
Kupiec prowadzący:	Kuchta, Radosław
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2024-09-16 11:56:14
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-09-16 12:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-09-30 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-09-29 14:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Dzień dobry,

UNIMOT Infrastruktura Sp. z o.o. zaprasza Państwa do wzięcia udziału w w procesie wyboru kontrahenta na wykonanie zadania pt: "Dostawa i montaż urządzeń na miejscu przetwornika z wyświetlaczem i trzema sondami (dwie tlenowe i jedna pH) na sekcji biologii oczyszczalni ścieków przemysłowych".

Zakres prac obejmuje:

1. Demontaż dotychczasowych sond i wyświetlacza.
2. Montaż nowych elementów, w razie potrzeby zabudowa nowego słupka montażowego i uchwytów do sond.
3. Kalibracja i uruchomienie.

Uwagi:

1. Do złożenia oferty wymagana jest wizja lokalna wykonawcy.
2. Urządzenia muszą być wykonane w standardzie Ex ze względu na obecność strefy.
3. Na miejscu jest doprowadzone zasilanie 24V z dotychczas pracujących urządzeń.
4. Dokładność pomiaru nie może być mniejsza niż obecnie stosowanych.
5. Odczyt następuje w miejscu montażu, nie ma konieczności wyprowadzania sygnału na sterownię itp

Osoba do kontaktu:

Grzegorz Fortuna : +48 13 44 66 502 lub +48 696 064 019 email: grzegorz.fortuna@unimot-infrastruktura.pl

Unimot Infrastruktura Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia procesu wyboru kontrahenta, zamknięcia procesu bez wyboru kontrahenta oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym oferentem lub oferentami do chwili podpisania umowy/wystawienia zamówienia. Wybór oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem Zamawiającego.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Akceptacja klauzul stosowanych w postępowaniach wyboru kontrahenta.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Dostawa i montaż urządzeń na miejscu przetwornika z wyświetlaczem i trzema sondami (dwie tlenowe i jedna pH) na sekcji biologii oczyszczalni ścieków przemysłowych		3	szt.	Pozostałe

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.9	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Gwarancja	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie