

Numer zapytania	Z6/2597/1
Tytuł zapytania	Modernizacja pola w rozdzielni P3 zasilającego transformator nr.2 w rozdzielni P4, w UNIMOT Terminale 38-200 Jasło, ul. 3-go Maja 101
Kupiec prowadzący:	Szafarz, Wojciech
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Szafarz, Wojciech
Data złożenia:	2025-07-11 13:03:02
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-07-11 14:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-07-24 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-07-24 12:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Modernizacja pola SN w rozdzielni P3 zasilanie transformatora nr.2 w rozdzielni P4

1. Demontaż aparatur w polu modernizowanym.
2. Odnowienie pola: czyszczenie, malowanie.
3. Montaż aparatury
4. Izolatory przepustowe od mostu szynowego szt. 3 np. GIS Lębork SPWSG bp3 20/12(17,5)1,25
5. Odłącznik szynowy np. GIS Lębork OWB-12-800/31/3/200/LP szt. 1
6. Wyłącznik SCHNEIDER 6 kV HVX 6 kV
7. Wózek do wyłącznika szt. 1
8. Przekładnik prądowy ABB szt. 3 (trzy uzwojenia wtórne: pomiarowe klasy 0,2)
9. Odłączniko - uziemik OWB-12/800/UD/31/1/200/LP/PP szt. 1
10. Blokada elektromagnetyczna szt.1
11. Wymiana napędów odłączników
12. Przebudowa obwodów wtórnych i uruchomienie wyłącznika HVX regulacja napędów odłączników
13. Szyny aluminiowe 60x10 do wymiany - kolorystyka
14. Dokumentacja powykonawcza
15. Osoba kontaktowa Wojciech Szafarz tel.698763993

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Modernizacja pola SN w rozdzielni P3 zasilanie transformatora nr.2 w rozdzielni P4		1	szt.	Pozostałe

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.9	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Gwarancja	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Wizja lokalna
5.	Akceptacja klauzuli

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie