

Numer zapytania	Z4/2597/1
Tytuł zapytania	Wymiana złoża filtracyjnego w filtrze wody dekarbonizowanej, oraz demontaż i czyszczenie dysz filtra
Kupiec prowadzący:	Szafarz, Wojciech
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Szafarz, Wojciech
Data złożenia:	2025-06-12 12:26:18
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-06-12 13:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-06-24 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-06-24 12:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Wymiana złoża filtracyjnego filtra wody dekarbonizowanej, demontaż i czyszczenie dysz filtra.

Aby wykonać to zlecenie należy:

Opróżnić filtr ze żwirku filtracyjnego. W filtrze znajduje się około 19 ton zanieczyszczonego wapnem żwirku o granulacji 0,4-0,8 mm. Wydostać ten żwirek można tylko przez właz, który znajduje się w dolnej części filtra. Średnica włazu wynosi 380 mm. Filtr znajduje się w budynku, co utrudnia pracę. Wydostany żwirek należy przetransportować taczkami na miejsce składowania, które oddalone jest około 30 m.

Po opróżnieniu filtra trzeba wykręcić dysze, jest ich około 500 szt., które należy wyczyścić z kamienia jaki się na nich osadził. Wiąże się to z zanurzeniem ich w kwasie solnym, który najlepiej oczyszcza zatkane kanaliki. Przy demontażu dysz trzeba być bardzo ostrożnym, aby ich nie uszkodzić, dorobienie jednej dyszy kosztuje około 70 zł.

Po wykręceniu dysz należy każdy otwór oczyścić gwintownikiem, aby ponowny montaż nie sprawiał problemu.

Filtr z wyczyszczonymi dyszami trzeba zasypać nowym żwirkiem filtracyjnym, także 19 ton. Zasypywanie jest możliwe tylko przy pomocy wiadra podnoszonego ręcznie lub mechanicznie liną na bloczku przez właz o średnicy 380 mm. Znajdujący się na wierzchu filtra.

Żwirek filtracyjny jest już zakupiony i znajduje przy budynku, gdzie jest rzeczony filtr.

Demontowane włazy należy przy montażu zaopatrzyć w nowe uszczelki.

Interesuje nas, aby usługa była wykonana w jak najkrótszym czasie, bo filtr spełnia ważną rolę w naszym procesie produkcyjnym.

Kontakt Wojciech Szafarz 698763993

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wymiana złoza filtracyjnego filtra wody dekarbonizowanej, demontaż i czyszczenie dysz filtra.		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.9	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Gwarancja	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Wizja lokalna

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie