

Numer zapytania	Z1/33/1
Tytuł zapytania	Serwisowanie instalacji i urządzeń elektrycznych należących do UNIMOT Terminale Sp. z o.o. Oddział Terminal Czechowice
Kupiec prowadzący:	Kopeć, Andrzej
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-10-20 12:53:21
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-10-20 12:53:21
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-10-27 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-10-27 12:59:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

RCEkoenergia Sp. z o.o. zaprasza Państwa do wzięcia udziału w procesie wyboru kontrahenta na wykonanie zadania pod nazwą:

Serwisowanie instalacji i urządzeń elektrycznych należących do UNIMOT Terminale Sp. z o.o. Oddział Terminal Czechowice”.

Opis przedmiotu wyboru kontrahenta:

Serwisowanie instalacji i urządzeń elektrycznych należących do UNIMOT Terminale Sp. z o.o. Oddział Terminal Czechowice.

Zakres Usługi Serwisowej obejmuje:

1. Bieżące utrzymanie ruchu elektrycznego w tym oświetlenia Oddziału Terminal Czechowice UNIMOT Terminale w Czechowicach-Dziedzicach; (wykonywanie napraw i remontów urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, oświetlenia należących do UNIMOT Terminale Sp.z o.o. oraz usuwanie usterek i awarii, na każde wezwanie osób uprawnionych do ich zgłaszania ze strony Zamawiającego).
2. Reakcja serwisowa na powstałe awarie w instalacjach i urządzeniach elektrycznych mających wpływ na ciągłość pracy Terminala – 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu;
3. Usuwanie usterek, nieprawidłowości wykazanych w czasie okresowych przeglądów na podstawie przedstawionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego kalkulacji cenowej;
4. Wykonywanie co miesięcznych oględzin urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym zainstalowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, procedurami wewnętrznymi i ich dokumentowanie Exd/e-522 punkty;
5. Wykonanie raz w roku n/w pomiarów i badań instalacji i urządzeń elektrycznych:
 - pomiary skuteczności ochron przeciwporażeniowych – 1750 pkt. + 73 szt. zabezpieczenia różnicowo-prądowe,
 - pomiary stanu izolacji elektrycznych- 634 obwody,
 - pomiary instalacji odgromowych i uziemiających- 1951 pkt. (w tym węże NO oraz tace przeciwrozlewowe)

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Zapytanie Logintrade_Serwisowanie UT_LC-2024r_- ogólne.pdf
2.	Załącznik 1 do Zapytania Zapytanie_Serwisowanie LT_NC-2024r.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Serwisowanie instalacji i urządzeń elektrycznych		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie