Numer zapytania	Z9/35/1
Tytuł zapytania	Dostawa pompy wysokiego podnoszenia.
Kupiec prowadzący:	Perłowski, Sylwester
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Perłowski, Sylwester
Data złożenia:	2024-10-01 12:10:39
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-10-01 12:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-10-08 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-10-04 12:00:00

Załączniki	nie

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

RCEkoenergia Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, kod 43-502, ul. Łukasiewicza 2 zaprasza do złożenia oferty cenowej na: dostawę pompy zatapialnej wysokiego podnoszenia.

Parametry:

- wysokość podnoszenia: 68m

- wydajność: 130 m3/h

Dane napędu:

- moc:22 kW

- napięcie zasilania: 400V

- długość kabla zasilającego: min. 20m

Średnica wylotu - Kołnierz DN100 PN10

Okres gwarancji: min. 12 miesięcy

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Pompa zatapialna wysokiego podnoszenia .		1	szt.	Pompy - urządzenia

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.9	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Gwarancja	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie