

Numer zapytania	Z12/18/1
Tytuł zapytania	Podniesienie ciśnienia i wydajności w sieci wodociągowej na Terminalu w Rypinie.
Kupiec prowadzący:	Krauz, Ewelina
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-10-09 09:32:40
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-10-09 09:32:41
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-11-13 22:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-11-09 09:59:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Zakres prac: przedstawienie propozycji rozwiązania wraz z szacunkowymi kosztami dla zadania polegającego na podniesieniu ciśnienia i wydajności w sieci wodociągowej na której zainstalowano hydranty zewnętrzne.

- Opis stanu istniejącego:
 - Do zakładu doprowadzone są dwa niezależne rurociągi wodne sieci miejskiej.
 - Rurociąg 1 (DN 80) – na wejściu do zakładu wykonana studnia z zaworami odcinającymi i wodomierzem, sieć zaopatruje w wodę użytkową obiekty Terminala oraz dwa hydranty DN 80.
 - Rurociąg 2 (DN 225) – na wejściu do zakładu wykonana studnia z zaworami odcinającymi i wodomierzem, sieć zaopatruje tylko dwa hydranty DN 100.
 - Zapotrzebowanie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 30 l/s.
 - Aktualne pomiary wydajności z 2023 roku: hydrant DN 100 wydajność 15,73 l/s przy ciśnieniu 0.22 MPa. Przy jednoczesność poboru wody z dwóch hydrantów DN 100 wydajność pojedynczego hydrantu wynosi 12,55 l/s przy ciśnieniu 0,14 MPa.
- Wymagania ogólne:

Rozwiązanie powinno zapewnić wydajność sieci na poziomie minimum 30 l/s przy ciśnieniu nie mniejszym niż 0,2 MPa.

Układ pompowy powinien być uruchamiany automatycznie w przypadku poboru wody z hydrantów oraz mieć gwarantowane źródło zasilania elektrycznego.

Należy uwzględnić, że:

- podczas prac pracownicy muszą być wyposażeni w odpowiednią odzież ochronną, obuwie i sprzęt ochrony osobistej dopuszczony do pracy w strefie zagrożenia wybuchem
- może zająć konieczność zapewnienia tymczasowych rozwiązań dla pracowników obsługi Terminala np. tymczasowe przejścia komunikacyjne, tymczasowe osłony miejsc normalnej pracy.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	ZO pompownia ppoż_ag.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Podniesienie ciśnienia i wydajności w sieci wodociągowej na Terminalu w Rypinie.		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie