

Numer zapytania	Z9/2596/1
Tytuł zapytania	Wykonanie pomiarów radarowych zbiorników Da 7 i Da-8 oraz zbiornika koagulanta.
Kupiec prowadzący:	Fortuna, Grzegorz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Fortuna, Grzegorz
Data złożenia:	2025-05-08 12:40:53
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-05-08 13:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-05-28 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-05-23 12:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Przedmiotem postępowania ofertowego jest wykonanie pomiarów radarowych zbiorników Da 7 i Da-8 oraz zbiornika koagulanta, zlokalizowanych w UNIMOT Terminale Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 101, 38-200 Jasło.

W 2024 roku w Dziale Oczyszczalni Ścieków – Jasło, zamontowano pomiar radarowy na zbiorniku Da-6, wykorzystując przetwornik radarowy firmy NIVELCO PiloTREK WEB-214-8-Ex wraz z wyświetlaczem na cztery pomiary.

Wyświetlacz pozwala na dołożenie trzech dodatkowych przetworników, stąd możliwe jest wykorzystanie istniejącego wyświetlacza – do wglądu podczas wizji lokalnej.

Nr zbiorników: Da-7, Da- 8 i zbiornik koagulanta PAX-16 - sąsiadują ze zbiornikiem Da-6 i budynkiem, w którym jest wyświetlacz, stąd możliwe jest oprócz wyświetlacza, częściowe wykorzystanie istniejących korytek.

Typ zbiorników:

- Da-7 i 8 to zbiorniki stalowe izolowane, walcowe, napowietrzne, stojące, aktualnie wyposażone w poziomowskazy pływakowe. Zakres pomiarowy 0-500 cm. Zbiorniki wyposażone są w dekiel do poboru próbek o średnicy ok 20 cm, na którym należy zamontować pomiar radarowy. Zbiorniki **znajdują się w strefie Ex** ze względu na przechowywane oleje.
- Zbiornik Koagulanta PAX-16 jest zbiornikiem kompozytowym, walcowym, leżącym o średnicy 2,8m, umiejscowionym w wiacie metalowej zadaszonej. Zbiornik wyposażony jest w dekiel o średnicy ok 50 cm, który należy wykorzystać do umiejscowienia radaru. Zbiornik **nie znajduje się w strefie Ex**.

Przechowywane medium:

- Na zbiornikach Da-7 i 8 magazynowane są oleje ropopochodne z odwadniania olejów w separatorach, ciecz palna, oleista, możliwe opary, temperatura przechowywania od 0-90 stC. Ciecz palna, mogąca tworzyć mieszaniny wybuchowe.
- Koagulant magazynowany w zbiorniku jest gęstą cieczą o barwi żółtej i pH 2. Jest cieczą niepalną, opary mogą krystalizować z czasem, stąd pracownicy będą okresowo oczyszczać sondę (raz na kwartał).

Zakres prac:

- demontaż dekli pomiarowych i przygotowanie pod montaż przetworników (radarów)
- przeciągnięcie rynienek i okablowania (możliwe wykorzystanie w części istniejących korytek kablowych)
- montaż 3 radarowych systemów pomiarowych.
- podpięcie pod istniejący wyświetlacz i zasilanie elektryczne lub nowy wyświetlacz (miejsce zostanie wskazane przez inwestora)
- uruchomienie i kalibracja pomiarów

Uwagi końcowe:

Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna.

W związku z obecnością produktu na zbiornikach, montaż należy wykonać metodą bez stosowania ognia otwartego i urządzeń iskrzących. Wskazany demontaż dekla i prace zewnętrzne.

Ze względu na pozytywne doświadczenia i wskazania na zachowanie jednego typu przetworników, preferowany jest montaż przetworników firmy NIVELCO, jednakże dopuszczone jest zastosowanie innych typów i producentów radarów i przetworników.

Oferta powinna zostać złożona na osobnym dokumencie i przedstawiać cenę obejmującą całość wydatków za pracę i materiały.

Przetwornik na zbiornik z Koagulant-em PAX-16 nie musi być w wykonaniu Ex, należy jednakże uwzględnić jego własności kwasowe.

W ofercie należy wskazać okres gwarancji.

W ofercie powinna być zawarty termin wykonania prac.

W przypadku zastosowania przetwornika innego niż firma NIVELCO należy wskazać jego dokładność pomiarową.

Po rozstrzygnięciu postępowania zostanie podpisane zlecenie/umowa na realizację przedsięwzięcia.

Termin składania ofert: 28 maja 2025

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	ChlorekpoliglinuDonauPAC16STD-03396.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Montaż radarów na trzech zbiornikach oczyszczalni ścieków	IO	1	usługa	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.8	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Gwarancja	0.1	Tak	Zwyżkowy	Tak
3.	Termin realizacji	0.1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie