

Numer zapytania	Z11/18/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	„Budowa zbiornika ziemnego otwartego wody przeciwpożarowej”
Kupiec prowadzący:	Krauz, Ewelina
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Kuchciński, Sławomir
Data złożenia:	2023-10-11 13:44:33
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-10-11 14:25:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-11-15 23:59:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-11-10 23:59:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Zakres zadania obejmuje:

1. Opracowanie projektu budowlanego z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa.
2. Uzyskanie pozwolenia na budowę oraz innych niezbędnych dokumentów wynikających z procesu budowlanego.
3. Budowę zbiornika ziemnego otwartego wody przeciwpożarowej. Projekt i wykonanie zbiornika powinno uwzględniać wymagania normy PN-B-02857:2012-04 „Ochrona przeciwpożarowa budynków – Przeciwpożarowe zbiorniki wodne – Wymagania ogólne”.
4. Podstawowe parametry i wymagania dla zbiornika ziemnego otwartego:
 - a. Pojemność użyteczna wody nie mniejsza niż 450 m³.
 - b. Rozwiązanie konstrukcyjne powinno uwzględniać wszelkie przewidywane oddziaływania, tak aby utrzymać wymagany zapas wody przez cały okres projektowanej eksploatacji zbiornika. Powinien być wykonany z przegrod wodoszczelnych lub uszczelnionych membraną hydroizolacyjną.
 - c. Głębokość nie może być mniejsza niż 2 m. Odległość pomiędzy poziomem stanowiska czerpania wody i najniższym użytecznym poziomem wody nie powinna przekraczać 5 m.
 - d. Celem zapewnienia wymaganej pojemności użytecznej zapasu wody należy uwzględnić dodatki na lód.
1. Wykonanie studzienki ssawnej.
2. Wykonanie co najmniej trzech przewodów ssawnych o średnicy nie mniejszej niż DN 150. Przewody zabezpieczyć przed możliwością zasysania zanieczyszczeń mechanicznych oraz wykonać w sposób umożliwiający pobór wody w czasie mrozów. Przewody ssawne wyposażać w nasady pożarnicze DN 110 i zawory zwrotne oraz przewidzieć rozwiązanie umożliwiające ich odwodnienie.
3. Wykonanie do zbiornika przyłącza wodnego z sieci wodociągowej (około 20 metrów*). Rurociąg doprowadzający wodę do zbiornika wyposażać w zawór odcinający. Przyłącze powinno zapewnić możliwość napełnienia 50 % pojemności zbiornika czasie nie dłuższym niż 48 h.
4. Wykonanie przewodu przelewowego wraz z przyłączem kanalizacyjnym (około 80 metrów* parking z kostki brukowej z podbudową betonową).
5. Wykonanie przed zbiornikiem stanowiska poboru wody o parametrach:
 - o szerokość co najmniej 4 m i długości co najmniej 12 m,
 - o nawierzchnia utwardzona ze spadkiem umożliwiającym odwodnienie,
 - o wykonanie zgodnie z wymaganiami dla dróg pożarowych,
 - o możliwy przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię co najmniej 100 kN.
6. Wykonanie dwóch stałych zejść na dno zbiornika – jedno przy stanowisku czerpania wody drugie na skarpie ściany przeciwległej.
7. Wykonanie wodowskazu wskazującego rzeczywistą objętość wody w zbiorniku. Wodowskaz umieścić przy stanowisku czerpania.
8. Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego przed wpadnięciem do zbiornika ludzi lub zwierząt.
9. Przeprowadzenie próby szczelności.
10. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej.

* - odległość orientacyjna do zweryfikowania w terenie

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	ZO zbiornik ppoż_ otwarty.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	„Budowa zbiornika naziemnego wody przeciwpożarowej”		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.9	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Gwarancja	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie